

N° Matricule :

BANDE D'ANONYMAT A COUPER APRES AGRAFAGE

RISQUES		MESURES PREVENTIVES			
		COLLECTIVES	INDIVIDUELLES	CONTROLES	FORMATIONS
Transport matériel vers zone de travail	Chute de matériel lors du transport avec la grue	• Utilisation de paniers de rangement	• EPI : Casque, chaussures de sécurité, gants		
Etalement	Chute de personne et/ou de matériel lors du montage de l'étalement et coffrage		• EPI : Casque, chaussures de sécurité, gants	• Vérification du matériel d'étalement (Mise au rebut du matériel défectueux)	• Personnel formé au montage d'étaisements en sécurité
	Rupture de l'étalement sous charge verticale (lors du coulage)	• Dimensionnement de l'étalement par bureau d'études.	• EPI : Casque, chaussures de sécurité, gants	• Vérification de l'assise de l'étalement, calage adapté	• Personnel formé au montage d'étaisements en sécurité
	Rupture ou renversement de la structure sous charge horizontale (vent...)	• Dimensionnement de l'étalement par bureau d'études.	• EPI : Casque, chaussures de sécurité, gants		• Personnel formé au montage d'étaisements en sécurité
Coffrage	Chute de personne et/ou de matériel lors du coffrage	• Assembler train de banche au sol, puis levage avec grue	• EPI : Casque, chaussures de sécurité, gants		

- Stabilité latérale garantie par jambes de forces (étais tire-pousse)

- Vérification périodique de la grue et les élingues

- Assemblage des tours d'étalement « couchées » au sol, puis mise en place avec la grue

- CACES R377m Grues à tour

- Vérification de l'assise de l'étalement, calage adapté

- Vérifier que le matériel d'étalement est conforme à la préconisation du BE

- Contreventement de la structure avec tubes + colliers

- Vérifier que le matériel d'étalement est conforme à la préconisation du BE

- Personnel formé au montage de coffrages outils en sécurité

- Vérification du matériel de coffrage (Mise au rebut du matériel défectueux)

- Vérification du matériel d'étalement (Mise au rebut du matériel défectueux)

- Interdire levage de charge au dessus de zones de travail

- Montage de garde-corps et de platelages intermédiaires

- Vérifier que la notice de montage fabricant coffrage est respectée

- Montage d'un platelage sous la zone de coffrage+ garde-corps

- Vérification des élingues (CMU adaptée)

- Utilisation d'un harnais + longe

- Utilisation d'un harnais + longe

- Vérification du matériel d'étalement (Mise au rebut du matériel défectueux)

- Interdire passage sous zone de coffrage