

Réglementation cantonnements

Renseignements complémentaires

INSTALLATION DE CHANTIER :
LES CANTONNEMENTS

Rappel réglementaire					
Installation d'accueil dans les chantiers		Durée du chantier		Observations, cas particuliers	Code du travail
		> 4 mois	< 4 mois		
Tous locaux		■	■	• Aérés, éclairés et chauffés • Tenus en état de propreté constant	L.232-1
			■	• Si les locaux fixes ne sont pas adaptés, possibilité d'utiliser des véhicules de chantier, spécialement aménagés à cet effet, qui doivent pouvoir répondre aux mêmes besoins. • Pour un chantier de travaux souterrains, le local-vestiaire doit se trouver au jour. • Le local en sous-sol n'est toléré qu'exceptionnellement, à défaut d'autre solution, il n'est accepté que s'il est possible de l'aérer et de l'éclairer convenablement, et de le tenir en état constant de propreté.	D.8/01/65 art 187 et 188
Local vestiaire	Armoires vestiaires	■	■	• Ininflammables, à 2 compartiments	D.8/01/65 art 187 R.232-2-2
			■	• Si le chantier est trop exigu pour des armoires, possibilité de les remplacer par des patères en nombre suffisant	D.8/01/65 art 187
	Sièges	■	■	• en nombre suffisant (1 par salarié ou bancs)	D.8/01/65 art 187 R.232-2-2
Local réfectoire (dès que les salariés prennent leur repas sur le chantier)	Tables et chaises	■	■	• en nombre suffisant, nettoyage après chaque repas	D.8/01/65 art 190
	Appareil de réchauffage ou de cuisson	■	■	• Chauffe-gamelle, cuisinière ou micro-ondes, avec consignes d'utilisation	D.8/01/65 art 190
	Eau potable fraîche et chaude	■	■	• Un robinet pour 10 usagers conseillé (obligatoire dès que 25 salariés prennent leur repas)	R.232-10-1
	Garde-manger ou réfrigérateur	■	■	• Réfrigérateur conseillé	D.8/01/65 art 190
Eau potable	Pour la boisson	■	■	• Eau potable fraîche, 3 litres au moins par jour et par travailleur	D.8/01/65 art 191
Sanitaires	Lavabos	■	■	• lavabos, 1 au moins pour 10 travailleurs ou système de rampes équivalent	R.232-2-3
	Eau pour se laver		■	• Eau courante à température réglable	R.232-2-3
		■	■	• Si l'eau courante est impossible, possibilité de raccorder sur un réservoir, avec quantité suffisante • Si possible, l'eau doit être à température réglable	D.8/01/656 art 189
	Moyens de nettoyage, séchage ou essuyage	■	■	• Savon liquide adapté, rouleaux tissu ou sècheurs électriques adaptés	D.8/01/65 art 189 R.232-2-3
Cabinets d'aisance (WC, urinoirs)		■	■	• Un cabinet et un urinoir pour 20 (ou 2 cabinets) papier hygiénique • Un cabinet au moins avec poste d'eau	D.8/01/65 art 192 R.232-2-5
Douches		■	■	• Installation conseillée Une douche pour 8 personnes est obligatoire pour les travaux insalubres ou salissants, définis par décret	R.232-2-4

L'entreprise est tenue de mettre à disposition de ses salariés une base de vie de composition et de qualité conforme à la réglementation. Celle-ci doit notamment comprendre :

- Des réfectoires : 1,25 m² / personne
 - Des vestiaires : 1,25 m² / personne
 - Des bureaux en nombre suffisant.
 - Et tout autre module demandé par la maîtrise d'œuvre. Il convient d'abriter les circulations entre bungalows pour protéger les ouvriers des intempéries.
- La base vie sera située proche des réseaux d'alimentations, du point de regroupement et sur une aire plane.

(1) Système de rampes équivalent ➔ nombre de robinets
1 robinet pour 10 travailleurs disponibles sur le lavabo.
(2) 1 cabinet pour 10 travailleurs