

3.3.5 COUVERTURE

Nature : **En fourniture et pose**

Ce poste est retenu pour 4 points pour le critère valeur technique de l'offre l'objectif recherché au-delà des prescriptions étant la meilleure performance (technique, acoustique, ...)

La couverture se compose :

- De bandeaux en pin sylvestre traité autoclave classe 3 épaisseur 27mm avec rainure et languette, profil à définir avec le maître d'ouvrage.
Fixation des bandeaux au droit de chaque chevron par pointes galvanisées.
- D'un film pare pluie hautement perméable à la vapeur d'eau (HPV, Sd=0.05m) fixé sur le support continu avec recouvrement minimum 100mm scotchés.
- D'un contre lattage en bois massif 27X40mm au droit de chaque chevron, fixation par pointes 90mm.
- D'un lattage en bois massif 27X40mm, fixation par pointes 70mm.
- D'une couverture par tuiles en terre cuite à emboîtement grand moule fortement galbée compris tranchis de tuiles et tous les accessoires nécessaire au parfait achèvement.
La fixation des tuiles devra être réalisée conformément au DTU en vigueur.
- De tuiles faîtières à sec compris closoir rigide zinc-plomb pour ventilation toiture en partie haute, tuiles sous-faîtières et abouts de faîtières
- De tuiles de rives sans rabat.
- De tuiles chatières pour la ventilation de la sous-face de la couverture.
- De tuiles à douilles Ø130 et chapiteaux Ø130. L'entreprise du présent lot assurera également la mise en œuvre des sorties de toitures fournies par l'entreprise titulaire du lot CVC, compris toutes sujétions de parfaite étanchéité.
- De frontons de rives.

Localisation : Couverture de la salle culturelle

Métre : M², ML & U

Traitement: Classe 2 (compris anti termites)

Stabilité au feu: /

3.3.6 ZINGUERIE

Nature : **En fourniture et pose**

Ce poste se compose :

- De la pose de dalles de gouttières ½ rondes de 33 en zinc avec boudin Ø14 conforme à la norme, posées sur crochets à bandeaux (1 par about de chevron) cloués par pointes galvanisées. Raccordement par soudo-brasure. Compris joints de dilatations.
- De tuyaux de descentes en zinc diamètre 100mm avec colliers de fixation à bride démontable, compris accessoires, coudes et tous accessoires nécessaire au raccordement sur le réseau EP. EP raccordées sur tube PVC Ø125mm laissé en attente par le maçon.
- De dauphins en fonte Ø100mm longueur 2.0m.