

- De frontons de rives.
- D'un lanterneau de désenfumage 1.40mX1.40m environ, modèle à valider avec l'architecte et le bureau de contrôle.

Localisation : Couverture du bâtiment principal

Métré : M², ML & U

Traitement: Classe 2 (compris anti termites)

Stabilité au feu: /

3.2.6 ZINGUERIE

Nature : **En fourniture et pose**

Ce poste se compose :

- De la pose de dalles de gouttières ½ rondes de 33 en zinc avec boudin Ø14 conforme à la norme, posées sur crochets à bandeaux (1 par about de chevron) cloués par pointes galvanisées. Raccordement par soudo-brasure. Compris joints de dilatations.
- De tuyaux de descentes en zinc diamètre 100mm avec colliers de fixation à bride démontable, compris accessoires, coudes et tous accessoires nécessaire au raccordement sur le réseau EP. EP raccordées sur tube PVC Ø125mm laissé en attente par le maçon.
- De dauphins en fonte Ø100mm longueur 2.0m.
- De couloirs de rives en zinc 0.80mm pour évacuation des EP au droit des murs dépassant les plans de couverture.
- D'une bande de rive/solin en raccord avec couloir de rive en zinc 0.80mm avec pince, fixé en tête par chevilles à frapper, compris réalisation d'un joint silicone 1^{ère} catégorie avant l'exécution de l'enduit.
- D'une bande de solin en zinc 0.80mm compris découpe, soudures et toutes sujétions pour épouser le profil des tuiles pour étanchéité contre mur en partie haute de rampant, fixé en tête par chevilles à frapper, compris réalisation d'un joint silicone 1^{ère} catégorie avant l'exécution de l'enduit.
- De noues en zinc 0.80mm développé environ 700mm avec relevé et retour à l'extrémité du relevé, y compris fond de noue en voliges et toutes sujétions de raccords avec les dalles.
La fixation des plaques devra permettre la dilation des éléments tout en assurant une parfaite étanchéité de l'ensemble.
- D'un chéneau plié contre mur en zinc 0.80mm développé selon calcul, compris fond de chéneau type volige ép. 15mm et tasseaux supports et compris raccord de finition avec le profil des tuiles bas de pente pour parfaite étanchéité.
- Y inclus : tous accessoires, talons, équerres embouties, naissances, moignons cylindriques, crapaudines... nécessaires à la parfaite réalisation des ouvrages de zinguerie

Localisation : Toiture du bâtiment principal

Métré : ML & U

Traitement: /

Stabilité au feu: /