



L C I E

LICENCE



Performance « SATI »



LCIE n° T 06085 / 60055397

Délivrée à:
Delivered to:

COOPER MENVIER S.A.S.
ZAC de la Gravière, Rue Beethoven, Parc Européen d'Entreprise RII, -
63200 RIOM - FRANCE

Site de fabrication :
Factory :

2019BA

Produit:
Product:

BAES D'EVACUATION A LED
BAES OF EVACUATION WITH LED

Marque commerciale (s'il y a lieu):
Trade mark (if any):

LUMINOX

Modèle, type, référence:
Model, type, reference:

PLANETE 60D.1-17002
PLANETE 60D.1-17003

Caractéristiques nominales et principales:
Rating and principal characteristics:

Classe II - IP 42 - IK07 - Tension assignée (V~) (Hz) 230 / 50-60
Flux lumineux : 45 lm à 1h

Informations complémentaires:
Additional informations:

Accumulateurs : Ni-Cd 4 x 1,2 V / 0,8 Ah - SAFT 4 VST AA
Veille : 2 leds électroluminescentes vertes (17002) - blanches (17003)
Secours : 2 leds électroluminescentes blanches
Extension marque NF ENVIRONNEMENT

Le produit est conforme à:
The product is in conformity with:

NF EN 60598-1:2005, NF EN 60598-2-22:2003, NF C 71-800:2000, NF
C 71-820:1999, NF 413:2006

Documents pris en compte:
Relevant documents:

Rapports d'essais LCIE n° 60055397-556047C - 60050871-550968 A/B/
C

Annule et remplace (s'il y a lieu):
Cancels and replaces (if necessary):

Licence n° T 06085 / 60050871A1 du 2007.01.08

Cette licence autorise l'usage de la marque NF pour le produit dans les conditions du règlement de la marque NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

This licence permits the use of the Mark NF for the product in compliance with the Regulation of the NF Mark, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 2007-03-15

Par mandatement de AFAQ AFNOR Certification et pour le LCIE
By mandate from AFAQ AFNOR Certification and for LCIE

Date limite de validité :
Limit expired date :

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur laquelle elle est fondée.
The present licence is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.

Michel BRENON
Responsable de la certification
Certification manager

