


LUMINOX

Z.A.C. La Gravière - P.E.E.R. II - Rue L. V. Beethoven - B.P. 184 - 63204 RIOM
Téléphone : 04 73 33 72 00 - Télécopie : 04 73 63 18 60


NOTICE D'EMPLOI ET D'ENTRETIEN

Des Blocs Autonomes de Sécurité




FIXATION ET RACCORDEMENT


EMBROCHABLE



ETANCHE PLASTIQUE



ETANCHE FONTE



Couple de serrage de la verrine 2 m.N

- 1°) Pour fixer le bloc sur son socle utiliser la vis se trouvant sur le domino
- 2°) Le bloc doit s'embrocher sans effort sur son socle
- 3°) Pour changer les lampes devisser les vis "A" de 2 tours puis retirer le capot

NOMENCLATURE

TYPE	N° HOMOLOGATION	ACCUMULATEURS	L. VEILLE	L. SECOURS	FUSIBLE
L8560	TS 88529	3 accus 1, 3 (*)	1 x 12V/1,2W	2 x ES 3,6V/3,6W	250mA
L8560 E	TS 88531	3 accus 1 (*)	1 x 12V/1,2W	2 x ES 3,6V/3,6W	250mA
L8560 ES	TS 88518	3 accus 1 (*)	1 x 12V/1,2W	2 x ES 3,6V/3,6W	250mA
L8560 EK	TS 88563	3 accus 1 (*)	1 x 12V/1,2W	2 x ES 3,6V/3,6W	250mA
L8570	TS 88682	5 accus 4 ou 5 ou 2 (*)	1 x 18V/3W	2 x ES 6V/2,7W	250mA
L8515	TS 88607	3 accus 1 (*)	1 x 12V/1,2W	2 x ES 3,6V/0,9W	250mA
L8515 ES	TS 88610	3 accus 1 (*)	1 x 12V/1,2W	2 x ES 3,6V/0,9W	250mA
L8515 EK	TS 88615	3 accus 1, 3 (*)	1 x 12V/1,2W	2 x ES 3,6V/0,9W	250mA
L8515 B	TS 88867	3 accus 1 (*)	txled rouge	2 x ES 3,6V/0,9W	250mA
L8515 ESB	TS 88868	3 accus 1 (*)	txled rouge	2 x ES 3,6V/0,9W	250mA
L8515 EKB	TS 88869	3 accus 1 (*)	txled rouge	2 x ES 3,6V/0,9W	250mA

(* Voir tableau ci-dessous)

TYPE D'ACCUMULATEURS UTILISES

1	SAFT - VTD 70 1,2V - 4Ah	2	VARTA RSE 1,7	3	G.E. 41E040AB87501 1,2V - 5 Ah
4	G.E. 41B030AB13701 1,2 - 1,7Ah	5	SAFT - VECS 1700 1,2V - 4 Ah	6	VARTA RST4 1,2V - 4Ah

CONDITIONS GENERALES DE GARANTIE :

LUMINOX S.A. garantie le bon fonctionnement des blocs pendant une durée de 2 ans (la date de fabrication faisant foi), aux conditions générales ci-dessous.

- 1 - Garantie totale pièces et main d'œuvre, à l'exception des AMPOULES et FUSIBLES.
- 2 - LUMINOX S.A. ne saurait être responsable en cas d'accidents dûs à un vice ou défaut du bloc.
- 3 - Tout bloc défectueux sera retourné à LUMINOX - franco - Z.A. La Gravière - P.E.E.R II - Rue L. V. Beethoven - B.P. 184 - 63204 RIOM.

Les blocs remplacés ou réparés au titre de la garantie seront réexpédiés franco.

LA GARANTIE EST NULLE :

- 1 - En cas de transformation, modification ou réparation en dehors des ateliers LUMINOX S.A.
- 2 - Si le non fonctionnement est dû à une mauvaise utilisation ou à un mauvais branchement.
- 3 - L'inobservation de l'une des clauses ci-dessus rend la garantie nulle et sans effet.

ENTRETIEN :

L'ensemble de l'installation d'éclairage de sécurité doit faire l'objet d'un entretien régulier et d'essais périodiques, conformément à l'article EC20 du règlement de sécurité.
Les blocs de la série ASIC permettent de faire automatiquement les vérifications périodiques réglementaires, sans coupure secteur.

NOTA :

En cas d'utilisation d'une télécommande autre que LUMINOX, ajouter une résistance de 2,2 Kohms entre le + et le - de la télécommande.