



L C I E

**LICENCE**



Performance « SATI »



LCIE N° T 05070 / 60055397

Délivrée à:  
*Delivered to:*

**COOPER MENVIER S.A.S.**

ZAC de la Gravière, Rue Beethoven, Parc Européen d'Entreprise RII, -  
63200 RIOM - FRANCE

Site de fabrication :  
*Factory :*

**2019BA**

Produit:  
*Product:*

BAES UTILISABLE POUR L'EVACUATION OU POUR L'AMBIANCE A  
LAMPE A CATHODE FROIDE NP  
BAES FOR EVACUATION OR FOR ATMOSPHERE WITH COLD  
CATHODE LAMP NP

Marque commerciale (s'il y a lieu):  
*Trade mark (if any):*

**LUMINOX**

Modèle, type, référence:  
*Model, type, reference:*

PLANETE 60C.1-10790  
PLANETE 60C.1-10797

Caractéristiques nominales et principales:  
*Rating and principal characteristics:*

Classe II - IP 42 - IK 07 - Tension assignée (V~)(Hz) : 230 / 50-60  
Flux lumineux assigné : 45 lm

Informations complémentaires:  
*Additional informations:*

Accumulateurs : - Ni-Cd 3 x 1,2 V / 1,2 Ah - SAFT VTCS 1200  
- Ni-Cd 3 x 1,2 V / 1,2 Ah - SANYO 3KR SCH  
Lampes de secours : 1 tube 2,1 W / 5 mA CCFL  
Veille : 2 Leds vertes (10790) / 2 Leds blanches (10797) - 3,6V/20mA  
Extension marque NF ENVIRONNEMENT

Le produit est conforme à:  
*The product is in conformity with:*

NF EN 60598-1:2005, NF EN 60598-2-22:2003, NF C 71-800:2000, NF  
C 71-801:2000, NF C 71-820:1999, NF 413:2006

Documents pris en compte:  
*Relevant documents:*

Rapports d'essais LCIE 60055397-556047B - 60034917-534236 -  
60027303-522509A/B - 33883030 A/B - 33883020 A/B/C

Annule et remplace (s'il y a lieu):  
*Cancels and replaces (if necessary):*

Licences n° T 02146 / 60027303B du 2004.10.21, n° T 05070 /  
60034917 du 2005.07.01

Cette licence autorise l'usage de la marque NF pour le produit  
dans les conditions du règlement de la marque NF, pour autant  
que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications  
par tierce partie soient satisfaisants.

*This licence permits the use of the Mark NF for the product in compliance  
with the Regulation of the NF Mark, as far as the regular checking and third  
party verifications of the production are satisfactory.*

Fontenay-aux-Roses, 2007-03-15

Par mandatement de AFAQ AFNOR Certification et pour le LCIE  
*By mandate from AFAQ AFNOR Certification and for LCIE*

Date limite de validité :  
*Limit expired date :*

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des  
normes sur laquelle elle est fondée.  
*The present licence is valid until the cancellation of one of the  
standards on which it is based.*

**Michel BRENON**  
Responsable de la certification  
Certification manager



LCIE 33, av du Général Leclerc  
Laboratoire Central BP 8  
des Industries Electriques 92266 Fontenay-aux-Roses cedex  
Une société de Bureau Veritas France

Tél : +33 1 40 95 60 60  
Fax : +33 1 40 95 86 56  
contact@lcie.fr  
www.lcie.fr

Société Anonyme  
du capital de 15 745 984 €  
RCS Nanterre B 408 363 174  
33, Av. du Gal Leclerc  
FONTENAY-aux-ROSES  
F-92260