



FPV2					
LP	Sous-groupe	Nom	Nbre	Long.	Larg. Haut.
710	P1	Tasseau	5	6,640	45 27
711	P1	Tasseau	2	4,151	45 27
712	P1	Tasseau	10	2,739	45 27
713	P1	Tasseau	4	1,121	45 27
714	P1	Tasseau	2	0,448	45 27
715	P1	traverse haute	1	6,640	45 104
716	P1	traverse haute	2	6,640	45 95
717	P1	Montant	8	2,626	45 95
718	P1	traverse haute	2	2,131	45 95
719	P1	Montant	4	0,986	45 95
720	P1	Montant	4	0,109	45 95
721	P1	1/2traverse	4	1,200	45 47
722	P1	1/2traverse	1	0,640	45 47
723	P1	1/2traverse	2	0,150	45 47
724	P1	Montant	2	2,626	45 95
725	P1	Montant	2	1,441	45 95
726	P1	Montant	2	0,986	45 95
727	P1	Montant	2	0,109	45 95
728	P1	OSB	1	2,716	1196 9
729	P1	OSB	1	2,716	1196 9
730	P1	OSB	2	2,716	1196 9
731	P1	OSB	1	1,076	1196 9
732	P1	OSB	1	0,199	1196 9
733	P1	OSB	1	2,716	638 9

FACADE ARRIERE P

MUR P1 modifié




Construire avec le bois

Côté de référence

Projet	AQS
No projet	FACADE ARRIERE
Architecte	
Maître d'ouvrage	
chef de projet	
Groupe	ENVELOPPE
Sous-groupe	P1 modifié


Echelle: 1:50



LITEAUX VERTICAUX
En applique sur les liteaux horizontaux


POSE BARDAGE
HORIZONTALE

LITEAU HORIZONTAL
En applique sur l'ossature du mur



FACADE ARRIERE P

Echelle: 1:50



MUR P1
modifie

Triply 9.0mm




Couches deux côtés

Projet AQS
Maître d'ouvrage

Groupe ENVELOPPE
Sous-groupe P1 modifié



chef de projet

Echelle: 1:25



FACADE ARRIERE P

MUR P2



FP	LP	Sous-groupe	Nom	Nbre	Larg.	Haut.	Long.	Vol.
554		P2	Tasseau	5	45	27	6,640	0,040
557		P2	Tasseau	8	45	27	2,717	0,026
559		P2	Tasseau	2	45	27	1,644	0,004
561		P2	Tasseau	7	45	27	1,055	0,009
564		P2	Tasseau	2	45	27	0,467	0,001
565		P2	Tasseau	2	45	27	0,448	0,001
568		P2	Tasseau	7	45	27	0,239	0,002
571		P2	traverse haute	3	45	95	6,640	0,085
573		P2	Montant	4	45	95	2,627	0,045
576		P2	traverse haute	4	45	95	2,131	0,036
578		P2	Montant	8	45	95	0,943	0,032
583		P2	Montant	8	45	95	0,172	0,006
585		P21	/2traverse	8	45	47	1,200	0,020
586		P21	/2traverse	2	45	47	0,640	0,003
587		P21	/2traverse	4	45	47	0,150	0,001
589		P2	Montant	4	45	95	2,627	0,045
595		P2	Montant	4	45	95	1,423	0,024
597		P2	Montant	4	45	95	0,943	0,016
602		P2	Montant	4	45	95	0,172	0,003
607		P2	OSB	1	1196	9	2,717	0,020
608		P2	OSB	1	1196	9	2,717	0,028
609		P2	OSB	1	1196	9	2,717	0,021
617		P2	OSB	2	1196	9	1,033	0,022
622		P2	OSB	2	1196	9	0,262	0,006
625		P2	OSB	1	638	9	2,717	0,013
				98				0.000

Côté de référence

Projet

AQS

No projet

FACADE ARRIERE

Architecte

Maître d'ouvrage

chef de projet


Groupe

ENVELOPPE

Sous-groupe

P2


Echelle: 1:50



LITEAUX VERTICAUX
En applique sur l'ossature du mur

POSE BARDAGE
VERTICALE


LITEAU HORIZONTAL
En applique sur les liteaux horizontaux



FACADE ARRIERE P

MUR P2

Echelle: 1:30



Couches deux côtés


Projet AQS
Maître d'ouvrage

Groupe
Sous-groupe

ENVELOPPE
P2

chef de projet



Echelle: 1:25



FACADE ARRIERE P

MUR P3


FP	Sous-groupe	Nbre	Larg.	Haut.	Long.	Vol.
554	P3Tasseau	5	45	27	6,640	0,040
558	P3Tasseau	8	45	27	2,695	0,026
559	P3Tasseau	2	45	27	1,644	0,004
562	P3Tasseau	7	45	27	1,020	0,009
564	P3Tasseau	2	45	27	0,467	0,001
565	P3Tasseau	2	45	27	0,448	0,001
567	P3Tasseau	7	45	27	0,241	0,002
571	P3traverse haute	3	45	95	6,640	0,085
575	P3Montant	4	45	95	2,605	0,045
576	P3traverse haute	4	45	95	2,131	0,036
579	P3Montant	8	45	95	0,908	0,031
582	P3Montant	8	45	95	0,173	0,006
585	P31/2traverse	8	45	47	1,200	0,020
586	P31/2traverse	2	45	47	0,640	0,003
587	P31/2traverse	4	45	47	0,150	0,001
591	P3Montant	4	45	95	2,605	0,045
593	P3Montant	4	45	95	1,434	0,025
598	P3Montant	4	45	95	0,908	0,016
601	P3Montant	4	45	95	0,173	0,003
613	P3OSB	1	1196	9	2,695	0,019
614	P3OSB	1	1196	9	2,695	0,028
615	P3OSB	1	1196	9	2,695	0,020
618	P3OSB	2	1196	9	0,998	0,021
621	P3OSB	2	1196	9	0,263	0,006
627	P3OSB	1	638	9	2,695	0,013
		98				0.000



Côté de référence

Projet	AQS
No projet	FACADE ARRIERE
Architecte	
Maître d'ouvrage	
chef de projet	
Groupe	ENVELOPPE
Sous-groupe	P3


Echelle: 1:50



LITEAUX VERTICAUX
En applique sur l'ossature du mur

POSE BARDAGE
VERTICALE


LITEAU HORIZONTAL
En applique sur les liteaux horizontaux



FACADE ARRIERE P

MUR P3

Echelle: 1:30




Couches deux côtés

Projet AQS
Maître d'ouvrage

Groupe ENVELOPPE
Sous-groupe P3



chef de projet

Echelle: 1:25




FACADE ARRIERE P

MUR P4



FP LP	Sous-groupeNom	Nbre	Larg.	Haut.	Long.	Vol.
554	P4Tasseau	5	45	27	6,640	0,040
555	P4Tasseau	8	45	27	2,811	0,027
559	P4Tasseau	2	45	27	1,644	0,004
563	P4Tasseau	7	45	27	0,995	0,008
564	P4Tasseau	2	45	27	0,467	0,001
565	P4Tasseau	2	45	27	0,448	0,001
566	P4Tasseau	7	45	27	0,385	0,003
571	P4traverse haute	3	45	95	6,640	0,085
572	P4Montant	4	45	95	2,698	0,046
576	P4traverse haute	4	45	95	2,131	0,036
580	P4Montant	8	45	95	0,883	0,030
581	P4Montant	8	45	95	0,295	0,010
585	P41/2traverse	4	45	47	1,200	0,010
586	P41/2traverse	1	45	47	0,640	0,001
587	P41/2traverse	2	45	47	0,150	0,001
588	P4Montant	4	45	95	2,698	0,046
594	P4Montant	4	45	95	1,430	0,024
599	P4Montant	4	45	95	0,883	0,015
600	P4Montant	4	45	95	0,295	0,005
604	P4OSB	1	1196	9	2,788	0,020
605	P4OSB	1	1196	9	2,788	0,029
606	P4OSB	1	1196	9	2,788	0,021
619	P4OSB	2	1196	9	0,973	0,021
620	P4OSB	2	1196	9	0,385	0,008
624	P4OSB	1	638	9	2,788	0,014
		91				0,000




Côté de référence

Projet	AQS
No projet	FACADE ARRIERE

Architecte
Maître d'ouvrage
chef de projet

Groupe	ENVELOPPE
Sous-groupe	P4

Echelle: 1:50




LITEAUX VERTICAUX

En applique sur l'ossature du mur

POSE BARDAGE VERTICALE


LITEAU HORIZONTAL
En applique sur les lites horizontaux



FACADE ARRIERE P

MUR P4

Echelle: 1:30



Couches deux côtés

Projet	AQS
Maître d'ouvrage	

Groupe

Sous-groupe

ENVELOPPE
P4

chef de projet