




Echelle: 1:25



FACADE ARRIERE P MUR P1


FP	LP	Sous-groupe	Nom	Nbre	Larg.	Haut.	Long.	Vol.
554		P1	Tasseau	5	45	27	6,640	0,040
556		P1	Tasseau	8	45	27	2,739	0,027
559		P1	Tasseau	2	45	27	1,644	0,004
560		P1	Tasseau	7	45	27	1,121	0,010
564		P1	Tasseau	2	45	27	0,467	0,001
565		P1	Tasseau	2	45	27	0,448	0,001
569		P1	Tasseau	7	45	27	0,177	0,002
570		P1	traverse haute	1	45	104	6,640	0,031
571		P1	traverse haute	2	45	95	6,640	0,057
574		P1	Montant	4	45	95	2,626	0,045
576		P1	traverse haute	4	45	95	2,131	0,036
577		P1	Montant	8	45	95	0,986	0,034
584		P1	Montant	8	45	95	0,109	0,004
585		P1	1/2traverse	4	45	47	1,200	0,010
586		P1	1/2traverse	1	45	47	0,640	0,001
587		P1	1/2traverse	2	45	47	0,150	0,001
590		P1	Montant	4	45	95	2,626	0,045
592		P1	Montant	4	45	95	1,441	0,025
596		P1	Montant	4	45	95	0,986	0,017
603		P1	Montant	4	45	95	0,109	0,002
610		P1	OSB	1	1196	9	2,716	0,020
611		P1	OSB	1	1196	9	2,716	0,028
612		P1	OSB	1	1196	9	2,716	0,021
616		P1	OSB	2	1196	9	1,076	0,023
623		P1	OSB	2	1196	9	0,199	0,004
626		P1	OSB	1	638	9	2,716	0,013
				91				0,000



Côté de référence

Projet	AQS
No projet	FACADE ARRIERE
Architecte	
Maître d'ouvrage	
chef de projet	
Groupe	ENVELOPPE
Sous-groupe	P1

Echelle: 1:50




LITEAUX VERTICAUX

En applique sur les liteaux horizontaux

POSE BARDAGE HORIZONTALE

LITEAU HORIZONTALAUX


En applique sur l'ossature du mur



FACADE ARRIERE P

MUR P1

Echelle: 1:50



Couches deux côtés

	Projet
--	--------

AQS

Maître d'ouvrage

Groupe


ENVELOPPE

Sous-groupe

P1



chef de projet

Echelle: 1:25



FACADE ARRIERE P

MUR P2



FP	LP	Sous-groupe	Nom	Nbre	Larg.	Haut.	Long.	Vol.
554		P2	Tasseau	5	45	27	6,640	0,040
557		P2	Tasseau	8	45	27	2,717	0,026
559		P2	Tasseau	2	45	27	1,644	0,004
561		P2	Tasseau	7	45	27	1,055	0,009
564		P2	Tasseau	2	45	27	0,467	0,001
565		P2	Tasseau	2	45	27	0,448	0,001
568		P2	Tasseau	7	45	27	0,239	0,002
571		P2	traverse haute	3	45	95	6,640	0,085
573		P2	Montant	4	45	95	2,627	0,045
576		P2	traverse haute	4	45	95	2,131	0,036
578		P2	Montant	8	45	95	0,943	0,032
583		P2	Montant	8	45	95	0,172	0,006
585		P21	/2traverse	8	45	47	1,200	0,020
586		P21	/2traverse	2	45	47	0,640	0,003
587		P21	/2traverse	4	45	47	0,150	0,001
589		P2	Montant	4	45	95	2,627	0,045
595		P2	Montant	4	45	95	1,423	0,024
597		P2	Montant	4	45	95	0,943	0,016
602		P2	Montant	4	45	95	0,172	0,003
607		P2	OSB	1	1196	9	2,717	0,020
608		P2	OSB	1	1196	9	2,717	0,028
609		P2	OSB	1	1196	9	2,717	0,021
617		P2	OSB	2	1196	9	1,033	0,022
622		P2	OSB	2	1196	9	0,262	0,006
625		P2	OSB	1	638	9	2,717	0,013
				98				0.000

Côté de référence

Projet

AQS

No projet

FACADE ARRIERE

Architecte

Maître d'ouvrage

chef de projet


Groupe

ENVELOPPE

Sous-groupe

P2


Echelle: 1:50



LITEAUX VERTICAUX
En applique sur l'ossature du mur

POSE BARDAGE
VERTICALE


LITEAU HORIZONTAL
En applique sur les liteaux horizontaux



FACADE ARRIERE P

MUR P2

Echelle: 1:30



Couches deux côtés


Projet AQS
Maître d'ouvrage

Groupe
Sous-groupe

ENVELOPPE
P2

chef de projet



Echelle: 1:25



FACADE ARRIERE P

MUR P3


FP	LP	Sous-groupe	Nom	Nbre	Larg.	Haut.	Long.	Vol.
554		P3	Tasseau	5	45	27	6,640	0,040
558		P3	Tasseau	8	45	27	2,695	0,026
559		P3	Tasseau	2	45	27	1,644	0,004
562		P3	Tasseau	7	45	27	1,020	0,009
564		P3	Tasseau	2	45	27	0,467	0,001
565		P3	Tasseau	2	45	27	0,448	0,001
567		P3	Tasseau	7	45	27	0,241	0,002
571		P3	traverse haute	3	45	95	6,640	0,085
575		P3	Montant	4	45	95	2,605	0,045
576		P3	traverse haute	4	45	95	2,131	0,036
579		P3	Montant	8	45	95	0,908	0,031
582		P3	Montant	8	45	95	0,173	0,006
585		P31/2	traverse	8	45	47	1,200	0,020
586		P31/2	traverse	2	45	47	0,640	0,003
587		P31/2	traverse	4	45	47	0,150	0,001
591		P3	Montant	4	45	95	2,605	0,045
593		P3	Montant	4	45	95	1,434	0,025
598		P3	Montant	4	45	95	0,908	0,016
601		P3	Montant	4	45	95	0,173	0,003
613		P3	OSB	1	1196	9	2,695	0,019
614		P3	OSB	1	1196	9	2,695	0,028
615		P3	OSB	1	1196	9	2,695	0,020
618		P3	OSB	2	1196	9	0,998	0,021
621		P3	OSB	2	1196	9	0,263	0,006
627		P3	OSB	1	638	9	2,695	0,013
				98				0.000



Côté de référence

Projet	AQS
No projet	FACADE ARRIERE
Architecte	
Maître d'ouvrage	
chef de projet	
Groupe	ENVELOPPE
Sous-groupe	P3


Echelle: 1:50



LITEAUX VERTICAUX
En applique sur l'ossature du mur

POSE BARDAGE
VERTICALE


LITEAU HORIZONTAL
En applique sur les liteaux horizontaux



FACADE ARRIERE P

MUR P3

Echelle: 1:30




Couches deux côtés

Projet AQS
Maître d'ouvrage

Groupe ENVELOPPE
Sous-groupe P3

chef de projet



Echelle: 1:25



FACADE ARRIERE P

MUR P4

FP	LP	Sous-groupe	Nom	Nbre	Larg.	Haut.	Long.	Vol.
554		P4	Tasseau	5	45	27	6,640	0,040
555		P4	Tasseau	8	45	27	2,811	0,027
559		P4	Tasseau	2	45	27	1,644	0,004
563		P4	Tasseau	7	45	27	0,995	0,008
564		P4	Tasseau	2	45	27	0,467	0,001
565		P4	Tasseau	2	45	27	0,448	0,001
566		P4	Tasseau	7	45	27	0,385	0,003
571		P4	traverse haute	3	45	95	6,640	0,085
572		P4	Montant	4	45	95	2,698	0,046
576		P4	traverse haute	4	45	95	2,131	0,036
580		P4	Montant	8	45	95	0,883	0,030
581		P4	Montant	8	45	95	0,295	0,010
585		P4	1/2traverse	4	45	47	1,200	0,010
586		P4	1/2traverse	1	45	47	0,640	0,001
587		P4	1/2traverse	2	45	47	0,150	0,001
588		P4	Montant	4	45	95	2,698	0,046
594		P4	Montant	4	45	95	1,430	0,024
599		P4	Montant	4	45	95	0,883	0,015
600		P4	Montant	4	45	95	0,295	0,005
604		P4	OSB	1	1196	9	2,788	0,020
605		P4	OSB	1	1196	9	2,788	0,029
606		P4	OSB	1	1196	9	2,788	0,021
619		P4	OSB	2	1196	9	0,973	0,021
620		P4	OSB	2	1196	9	0,385	0,008
624		P4	OSB	1	638	9	2,788	0,014
				91				0.000



Côté de référence

Projet

AQS

No projet

FACADE ARRIERE

Architecte

Maître d'ouvrage

chef de projet


Groupe

ENVELOPPE

Sous-groupe

P4


Echelle: 1:50



LITEAUX VERTICAUX
En applique sur l'ossature du mur

POSE BARDAGE
VERTICALE


LITEAU HORIZONTAL
En applique sur les liteaux horizontaux



FACADE ARRIERE P

MUR P4

Echelle: 1:30



Couches deux côtés

Projet	AQS
Maître d'ouvrage	

Groupe	ENVELOPPE
Sous-groupe	P4

chef de projet