



—TEL—TEL—TEL—TEL—
☒ Gaines branchements TP Ø42 / 45
☐ Chambre de tirage LOT / Tampon 250 kN

Fourreaux TPC Ø 160 mm
Coffret de coupe / sectionnement

Fourreaux TPC Ø 63 mm
Chambre d tirage

----- Câble U 1000 R2V 4 X6² + terre 25

NOTA: TOUS LES EXISTANTS SONT A VERIFIER SUR PLACE.

[illegible]

Phase :	PLAN ELECTRICITE, ECLAIRAGE, TELEPHONE (Plan Technique de Principe)
---------	---

N° de plan: **VRD03**